

Gutachtliche Stellungnahme

10-001586-GAS02-A01-05-de-01 vom 24. Januar 2011

zum Nachweis der einbruchhemmenden Eigenschaften



Auftraggeber **Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG**
August-Winkhaus-Str. 31

48291 Telgte

Produkt	Winkhaus activPilot Concept WK2
Bezeichnung	Einbruchhemmendes Fenster nach DIN V ENV 1627-1630
Außenmaß (B x H)	verschieden
(Rahmen) Material	PVC-U, aus dem System: Veka
Angriffseite	Schließseite/Schließfläche nach DIN 107
Öffnungsart	gemäß Typenliste
Verglasung	EN 356 Klasse P4A
Beschläge	Winkhaus activPilot mit mindestens 7 einbruchhemmenden Verriegelungen und abschließbarem Fenstergriff der Firma Hoppe

Grundlagen

DIN V ENV 1627 : 1999
Fenster, Türen, Abschlüsse -
Einbruchhemmung – Anforderungen und Klassifizierung
DIN V ENV 1628 : 1999
DIN V ENV 1629 : 1999
DIN V ENV 1630 : 1999

gutachtliche Stellungnahme
255 33154 vom 09. März 2007,
gutachtliche Stellungnahme
255 35779 vom 16. April 2008,
Prüfbericht 10-001585-PB01-
A01-05-de-01
vom 17. Dezember 2010,

Konstruktionsunterlagen
Anlage 1, Seite 1 bis 44

Gültigkeit

Die Prüfung der einbruchhemmenden Eigenschaften ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmenden Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion.

Die Gutachtliche Stellungnahme verliert ihre Gültigkeit mit dem Ende der Gültigkeit einer der o. g. Grundlagen (Normen oder Prüfberichte).

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfberichten“.

Das Deckblatt kann mit der Typenliste als Kurzfassung verwendet werden.

Inhalt

Die gutachtliche Stellungnahme umfasst insgesamt 48 Seiten

Deckblatt

Typenliste
Gutachtliche Stellungnahme

- 1 Auftrag
- 2 Grundlagen der Beurteilung
- 3 Beurteilung
- 4 Ergebnis und Aussage

Anlage 1, (44 Seiten)

Einbruchhemmung



Widerstandsklasse 2*)

*) auf der Grundlage der genannten Prüfberichte und der ergänzenden, änderungsbedingten Angaben

ift Rosenheim
24. Januar 2011

Christian Kehrer

Christian Kehrer, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter

Jens Pickelmann

Jens Pickelmann
Prüfingenieur
Labor Mechanik



PTE Rosenheim GmbH
ift Zentrum – Türen Tore Sicherheit
Geschäftsführer:
Dr. Jochen Peichl

Theodor-Gietl-Str. 7 – 9
D-83026 Rosenheim
Tel.: +49 (0)8031/261-0
Fax: +49 (0)8031/261-290
www.pterosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim
AG Traunstein, HRB 14822
Sparkasse Rosenheim
Kto. 500 435 805
BLZ 711 500 00

Notified Body Nr.: 0757
Anerkannte PUZ-Stelle: BAY 18



DAP-PL0808.99

Nachweis einbruchhemmende Eigenschaften

Blatt 2 von 4

Gutachtliche Stellungnahme 10-001586-GAS02-A01-05-de-01 vom 24. Januar 2011

Auftraggeber: Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG, 48291 Telgte



Typenliste

lfd. Nr.	geprüfte Ausführung	gutachtlich zugelassene Ausführungsvarianten	Nachweise / Auflagen
1.	<p>Einflügelige Fenster mit festverglastem Seitenteil, Außenmaß 2000 mm x 1400 mm (BxH), mit 9 einbruchhemmenden Verriegelungen</p> <p>Zweiflügeliges Stulpfenster, Außenmaß 1600 mm x 800 mm (BxH), mit 11 einbruchhemmenden Verriegelungen</p> <p>Zweiflügeliges Stulpfenster, Außenmaß 2000 mm x 1400 mm (BxH), mit 16 einbruchhemmenden Verriegelungen</p> <p>Einflügelige Fenster, Außenmaß 1000 mm x 1000 mm (B x H), mit 8 einbruchhemmenden Verriegelungen</p>	<p>Ausführung einbruchhemmender 1- und 2-flügeliger Fenster wahlweise mit festverglasteten Seitenteilen und Abmessungen gemäß Anlage 1, Beschlagssystem Winkhaus activPilot.</p> <p>Unterschiedliche Profile aus dem System:</p> <p>Veka Topline AD Veka Topline MD Veka Softline 70 AD Veka Softline 70 MD Veka Swingline Veka Alphaline 90 MD Veka Softline 82 AD / MD</p>	<p>10-001586-GAS02-A01-05-de-01 vom 24. Januar 2011</p>

Ende der Typenliste.

